


जॉच प्रमाण-पत्र

डी0एस0ई0टी0 पब्लिक स्कूल करनई, बलिया के भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त भवन की निम्नांकित मदें नेशनल बिल्डिंग कोड के सापेक्ष निम्नलिखित पायी गई।

| Sl.No. | Items | Standard | Specification | Remarks |
|--------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 | Height | 3.6 M | N.B.C. 2005 Clause 12.18.1.1 | 3.4 M |
| 2 | Bathroom Height | 2.1 M | N.B.C.Clause 12.4.1 | 3.4 M |
| 3 | Open space around the Building | 6.0 M | N.B.C.Clause 8.3.1 | Satisfactory |
| 4 | College Building Area | 1.80 ha | N.B.C.Clause 5.5.1(b)iii | Satisfactory |
| 5 | Parking Area | 1.30 ha | N.B.C.Clause 5.5.1(b)ii (d) | Satisfactory |
| 6 | Height of Plinth | 0.45 M | N.B.C.Clause 12.1.1 | 0.3 M |
| 7 | Stair Width | 1.50 M | N.B.C.Clause 12.18.1.1 | 1.5 M |
| 8 | Lighting and Ventilation Room | 1/10 Floor area | As per N.B.C. 2005 Clause 15.1.2 | Satisfactory |
| 9 | Fire and life Safety | Certified by PHO Ballia | - | - |
| 10 | Roofs | R.C.C Flat Roof | As per N.B.C. 2005 Clause 12.19.1 | R.C.C. slab |
| 11 | Structure | R.C.C. Column and Beam | As per N.B.C. 2005 Clause 12.19.1 | R.C.C. Column & Beams |


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
बलिया